



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:  
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrb.ru

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, 8(34752) 2-22-01,ond.g.sibay@yandex.ru,  
ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 39/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заведующей МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» ГО г. Сибай РБ Идрисовой Розалие Галияновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя) государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору  
(наименование органа ГПН)

№ 39 от 15 февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

"25" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

"19" марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Харисовым И.Р., объекта защиты муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» городского округа город Сибай Республики Башкортостан по адресу: г. Сибай, ул. Цеткин, д. 4

совместно с заведующая МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» ГО г. Сибай РБ Идрисова Розалия Галияновна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.02.2022г.	

	декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации. (игровая комната, группы «Толпар», «Кубэлэк», «Кугэрсен», «Аксэскэ»)			
2	В столовой допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.02.2022г.	
3	Не составлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты (не представлена документация)	ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.02.2022г.	
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям раздела № XVIII Правил противопожарного режима в РФ	Раздел 18 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).	01.02.2022г.	
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.02.2022г.	
6	Лестничные клетка на 1-м этаже соединяющая подвальное и надземные этажи не отделены противопожарной перегородкой 1-го типа	п. 1.97. СНиП 2.08.02-89*. п. 3.4. СНиП 2.01.02-85*.	01.02.2022г.	
7	В подвальном помещении дет-	п. 35 «в» Правил	01.02.2022г.	

	ского сада допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.		
8	В подвальном помещении допущено хранение горючего инвентаря и иных предметов	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.02.2022г.	
9	Не обеспечено наличие на дверях помещений складских назначений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
10	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
11	руководителем организации не обеспечено осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода – изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (не представлен протокол по контролю качества огнезащитной обработки)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	
12	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и	п. 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.02.2022г.	

К.С.С.С.  
16.09.2020

<p>электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Сибай, Баймакского,  
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы

«19» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«19» марта 2021 г.



Харисов И.Р.

М.Л.П.

заведующая МДОБУ ЦРР д/с «Акбузат»  
Идрисова Розалия Галияновна  
(должность, фамилия, инициалы)