

Информация МДОБУ ЦРР – детского сада «Акбузат»

по устранению предписания Роспотребнадзора №26/44-26 от 02.04.2018 г.

№	Предписание	Сроки устранения нарушения	Информация об исполнении
1.	Отделку полов в помещениях детского сада выполнять из материалов допускающих уборку влажным способом, устранить дефекты отделки (мед. кабинет, группы №7 (спальня), №4, №5, №12, №8).	01.09.2019 г.	Дефекты отделки устранены в группах и мед. кабинете.
2.	Для отделки потолков использовать материалы допускающие обработку влажным способом, устранит дефекты отделки потолка санузла группы №7 (краска отходит).	01.09.2018 г.	Выполнено
3.	Предусмотреть вентиляцию в санузлах.	01.09.2018 г.	Акт выполненных работ и обследования технического состояния вентиляционных каналов и систем вентиляции имеется от 22.03.2018 г. ЗАО «Башкирское СРСУ ПР» Сибайский филиал
4.	Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в группах №11, №9, №7, №6, №1.	01.09.2019 г.	Выполнено
5.	Осуществлять ежегодно в весенний период полную смену песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.	01.09.2018 г.	Осуществлена полная смена песка. Санитарно-эпидемиологическое обследование песка проведено Роспотребнадзором №2104 от 10.09.2018 г.

Заведующий ДДУ



Р.Г. Идрисова