

Башкортостан Республикаһының
мәғариф министрлығы
Сибай кала округы
Хакимитәненә кала мәғариф булеге
Муниципаль мәктәпкәсә белем биреү бюджет
учреждениһе

Бала үстереү үзәге – «АКБУЗАТ»

балалар баксаһы

453833, Сибай калаһы, Цеткин урамы, 4, тел. (34775) 5-46-46



Министерство образования
Республики Башкортостан
Городской отдел образования
Администрации городского округа г. Сибай
Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение

Центр развития ребенка - детский сад
«АКБУЗАТ»

453833, г. Сибай, ул. Цеткин, 4, тел. (34775) 5-46-46

31 января 2019г.

№ 03

**Информация об исполнении предписания пожарного надзора г. Сибай
№28/1/1 от 12.04.2018 г.**

№	Предписание	Сроки устранения нарушения	Информация об исполнении
1	Над дверью эвакуационного выхода из холла физкультурного зала непосредственно наружу не установлен оповещатель «Выход»	01.02.2019 г.	Оповещатель «Выход» установлен.
2	Кабинет физ. инструктора отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	01.02.2019 г.	Система АПС установлена в кабинет физ.инструктора.
3	В коридоре 1 этажа расстояние между пожарными извещателями более 9 метров (фактически 9,7 м.)	01.02.2019 г.	Дополнительно установлен пожарный извещатель в коридоре 1 этажа.
4	В игровых комнатах, спальнях помещениях групп для покрытия пола применен декоративно- отделочный материал с неизвестными показателями пожарной опасности	01.02.2019 г.	Противопожарный линолеума постелен в группах №12,9,6. Сертификат соответствия №С – RV. ПБ97. В.00.277 имеется.
5	Руководителем организации не обеспечено ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (клапаны пожарных гидрантов не герметичны)	01.02.2019 г.	Ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода произведен. Акт испытаний ВПВ на работоспособность от 30.03.2018 г. ЗАО «Башкирское СРСУ ПР» имеется
6	Здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре	01.02.2019 г.	Здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре в июле 2018 года. Акт проверки работоспособности АПС СОУЭ людей при пожаре от 03.08.2018 г. ИП Лежнев О.Г. имеется.



Заведующий ДОУ

Р.Г. Идрисова