

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, (347) 252-30-22, oogpn@mchsr.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС  
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733, ond.g.sibay@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 28/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заведующей МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» ГО г. Сибай РБ Идрисовой Розалие Галияновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору  
(наименование органа ГПН)

№ 3 от 10 января 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"09" апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

"12" апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майором внут

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

реннейслужбы Файзуллин Флюром Файзулловичем объекта защиты муниципального дошко-

льного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Ак-

бузат» городского округа город Сибай Республики Башкортостан по адресу: г. Сибай, ул. Цет-

кин, д. 4

совместно с заведующая МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Акбузат» ГО г. Си-

бай РБ Идрисова Розалие Галияновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Над дверью эвакуационного выхода из холла физкультурного зала непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход»	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования	01.02.2019г.	

2	Кабинет физ. инструктора отсутствует автоматической сигнализации	система пожарной	прил. А, п. А.3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2019г.
3	В коридоре 1 этажа расстояние между пожарными извещателями более 9 метров (фактически 9,7 м.)		п. 12.28 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.02.2019г.
4	В игровых комнатах, спальнях помещениях групп для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с неизвестными показателями пожарной опасности		ст. 134 ч. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2019г.
5	Руководителем организации не обеспечено ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (клапаны пожарных гидрантов не герметичны)		п. 55 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.02.2019г.
6	Здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре		п. 4.1, п. 5.1, табл. 1,2 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.02.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского  
инспектора по пожарному надзору)  
и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан  
по пожарному надзору майор внутренней службы

Ф:Ф. Файзуллин

«12» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



заведующая МДОБУ ЦРР Д/С «Акбузат»

Идрисова Розалия Галияновна  
(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2018 г.